


Dobytí severního pólu sondou Phoenix

Tomáš Příbyl, Ing. Václav Brož, Uzimex Praha, spol. s r. o.

Místo přistání

Řeč není o pozemském severním pólu, ale o jeho protějšku na čtvrté planetě sluneční soustavy, na Marsu. Informace o severním pólu přitom není úplně přesná, neboť americká meziplanetární sonda Phoenix, která odstartovala v srpnu 2007, míří do severní polární oblasti Marsu.

Pro puntičkáře: sonda má přistát někde mezi 65. a 75. stupněm severní šířky planety. Preferována je lokalita okolo 240. stupně východní délky. Každopádně navigační sys-



Obr. 1. Planeta Mars

tém sondy bude tak precizní, že umožní dosednutí do vytyčeného kruhu o průměru deset kilometrů. Takovéto přesnosti se v historii kosmonautiky dosud nepodařilo s výjimkou lunárních výprav Apollo dosáhnout.

Stabilní sonda

NASA je přitom někdy kritizována, že se v případě sondy Phoenix rozhodla pro koncepci statické, nikoliv mobilní laboratoře. Poukazuje se především na úspěch šestikolových robotů Spirit a Opportunity, které byly na povrchu rudé planety vysazeny v lednu 2004 a pracují dodnes. Právě díky své schopnosti pojíždět z místa na místo měly oba roboty možnost zkoumat velké množství zajímavých lokalit a k zajímavým místům dorazit v podstatě z libovolné strany. Spirit zatím ujel přes sedm kilometrů, Opportunity více než dvanáct.

NASA ale měla pro výrobu statické stanice několik důvodů. Prvním z nich bylo snížení nákladů na celou misi, protože bylo možné použít hardware z přistávací sondy původně plánované na rok 2001, která se neuskutečnila. Byla zrušena po havárii obdobného zařízení o dva roky dříve. Náklady i tak přesahují 420 mil. USD. Jméno Phoenix symbolizuje,

že komponenty této zrušené mise „vstaly z popela“. Druhým důvodem pro vyslání statické sondy byla stejnorodost místa přistání, takže pohyb v této oblasti nemá tak velký smysl. A nakonec, hmotnost sondy bez „pohybového ústrojí“ je menší, a proto bylo možné zvětšit hmotnost vědeckých přístrojů.

Přístroje na palubě

Vědecké přístroje jsou základem současné mise, která má tři hlavní úkoly. Prvním z nich je studium podmínek pro přítomnost vody v místě přistání v historii i v současnosti. Druhým úkolem je pátrat po stopách života a zjišťovat životní podmínky v místě přistání. Třetím je studium vlivu polární oblasti Marsu na celkové podnebí planety.

Nejdůležitější součástí přístrojového vybavení sondy Phoenix je robotická ruka RA (*Robotic Arm*) o délce 2,35 m. Ruka bude moci sbírat vzorky hornin a ledu z okolí a dopravovat je k vyhodnocení palubními přístroji. Na robotické ruce je umístěna barevná kamera RAC (*Robotic Arm Camera*), která bude pořizovat jednak snímky okolí a jednak snímky odebíraných vzorků hornin. Její rozlišení je 23 $\mu\text{m}/\text{pixel}$, takže ji lze použít i jako jednoduchý mikroskop, nejlepší, jaký se kdy na Mars dostal. Nejdůležitější „oči“ sondy ovšem bude představovat stereokamera SSI (*Surface Stereo Imager*, kamera pro snímání na povrchu). Ta má zásobník dvanácti různých filtrů a bude ve výšce dvou metrů nad povrchem. Rozlišení bude podobné jako u lidského oka.

Přistávací manévry bude monitorován kamerou MARDI (*Mars Descent Imager*, kamera pro snímání při sestupu). Kamera míří přímo dolů pod sondu a bude každých několik sekund pořizovat snímek po snímku. Odborníci tak získají přesnou představu o přistávací oblasti, do níž Phoenix zamíří. Snímky z oběžné dráhy nemohou poskytnout takové detaily jako z výšky několika málo kilometrů.


Vzorky získané robotickou rukou RA budou zpracovávány v zařízení TEGA (*Thermal Evolved Gas Analyzer*, analyzátor plynů uvolněných teplem), což je kombinace vysokoteplotní pícky a hmotového spektrometru. Zařízení má celkem osm komůrek, každou zhruba o velikosti běžné propisovací tužky, takže bude možné prozkoumat osm různých vzorků. Přístroj má být schopen detekovat organické látky ve vzorku, jestliže jejich koncentrace bude alespoň 10 ppb (*particle-per-billion*, částic na miliardu). TEGA bude dodaný materiál zpracovávat a postupně zahřívát, přičemž uvolněné plyny budou analyzovány v hmotovém spektrometru. Přístroj může rozlišit vodu

a oxid uhličitý v rozpuštěném ledu, identifikovat chemické látky, a dokonce i organické sloučeniny.

Podobným přístrojem, alespoň z hlediska koncepce práce, je MECA (*Microscopy, Electrochemistry and Conductivity Analyzer*), který obsahuje mokrou laboratoř, optický a atomový mikroskop a sondu pro měře-



Obr. 2. Předpokládaný přistávací manévry sondy Phoenix v květnu příštího roku



Obr. 3. Phoenix na Marsu v představách malíře

ní tepelné a elektrické vodivosti. Schopností tohoto přístroje bude rozlišit částice větší než 16 μm . Každý vzorek bude umístěn do mokré laboratoře, kde k němu bude přidána voda a budou zkoumány jeho reakce. Celkem mohou být provedeny čtyři analýzy. Cílem pokusu je zjistit příhodnost prostředí planety pro vznik a vývoj života.

Posledním přístrojem na palubě sondy Mars Phoenix je meteorologická stanice MET (*Meteorological Station*), vybavená laserem pro měření množství a velikosti částic v atmosféře planety až do výšky dvaceti kilometrů. Studovány mají být změny v průběhu střídání denních či ročních období.

Sonda Phoenix je unikátním souborem přístrojů, který by mohl radikálně rozšířit znalosti lidí o minulosti a současnosti Marsu. Vlastní přistání je po meziplanetárním přeletu plánováno na 25. května 2008. Sonda v jeho průběhu vstoupí do atmosféry Marsu, kde ji před zničením bude chránit tepelný

štit. Po jeho odhození bude sestup pokračovat na padáku. Ten ovšem není v řídké atmosféře Marsu schopen zajistit měkké přistání automatu. Hustota prostředí u povrchu Marsu odpovídá té pozemské ve výšce asi třiceti kilometrů.



Obr. 4. Předpokládaný pohled po přistání sondy Phoenix

Sonda tak bude v poslední půlminutě letu od 900 metrů výšky spoléhat na brzdění svými raketovými motory. Celý manévr bude trvat přibližně pět minut, přičemž signál z Marsu na Zemi poletí v té době patnáct minut. To znamená, že přistání bude muset být zcela autonomní.

Zdroj energie

Po dosednutí sonda patnáct minut počká, až se usadí prach, a poté rozloží své panely slunečních baterií. Ty v podobě desetiúhelníku mají plochu 4,2 m². Sonda by měly zásobovat energií po dobu nejméně devadesáti dnů, což je předpokládaná životnost automatu. Nicméně všechny základní vědecké pokusy, především chemické rozборы hornin, proběhnou už v prvních sedmi dnech po přistání na Marsu.

Motory pro robot

K rozložení a nastavení panelů je použito sedm komutátorových motorů Maxon RE 25. Motory pocházejí ze sériové výroby, ale v kuličkových ložiskách je tuk pro nízké teploty. Motory Maxon jsou použity pro svou nízkou spotřebu energie, účinnost 85 %, spolehlivost a malou hmotnost. Úspěšné napájení komutátorových motorů ze stejnosměrného zdroje je předností jak na Marsu, tak i u pozemských mobilních stanic. Malých rozměrů a hmotnosti a nízké spotřeby energie komutátorových motorů nelze dosáhnout zlepšováním motorů konvenční konstrukce. Jsou spojeny s použitím patentovaného samonosného vinutí rotoru, které se otáčí bez obvyklého železného jádra. S vinutím souvisí i velmi malé jiskření a dlouhá doba života.

NASA použila komutátorové motory Maxon i v dřívějších přístrojích při misích na Mars. Mobilní robot z roku 1997, pojmenovaný Sojourner, obsahoval jedenáct motorů Maxon. Funkce každého ze dvou dalších robotů, Spirit a Opportunity, jsou ovládány 39 motory Maxon.



Obr. 5. Komutátorový motor Maxon RE 25

Pozemské aplikace

Technici firmy Uzimex pomáhají využít nadprůměrné vlastnosti motorů Maxon ke zvýšení technické úrovně výrobků na planetě Zemi. Nabízejí komponenty strojů a přístrojů, jejichž parametry splňují nejvyšší nároky. Miniaturní i výkonné řemeny, řemenice, spojky, přímé vedení a vačkové manipulátory se uplatní při zavádění automatizace místo lidské síly. Laserová měřicí technika pomáhá zajistit nejvyšší kvalitu. Podrobnosti lze nalézt na www.uzimex.cz

GHV Trading

**Zakupte nyní scopemeter
Fluke 123, 124, 125
Fluke 196C, 199C
a obdržíte ZDARMA**

1 Sada SCC120 nebo SCC190

Profesionální sada příslušenství, která je běžně součástí rozšířené výbavy obsahující: přenosný kufřík, software a kabel pro připojení k PC.

2 Profesionální MP3 přehrávač

MP3 přehrávač Xtreme 1 GB paměti, podporuje soubory MP3/WMA/WAV, FM rádio, hlasový a FM záznamník, české OSD menu, barevný LCD displej, rozhraní USB 2.0

Fluke 123 / 124 / 125

- Osciloskop 20/40 MHz
- TRMS multimetr (5000 dig.)
- Data logger
- Analýza sběrnic (pouze 125)
- Měření výkonu (pouze 125)

Fluke 196C / 199C

- Osciloskop 100/200 MHz s mimořádnou stabilitou měření
- Barevná LCD
- Dva izolované kanály do 1kV
- TRMS multimetr (5000 dig.)
- Data logger

www.ghvtrading.cz

FLUKE

Nabídka platí do 31.12.2007

GHV Trading, spol. s r.o., Kounicova 67a, 602 00 Brno
tel.: 541 235 532-4, 541 235 386, fax: 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz

články aktuálních i minulých čísel časopisu SVĚTLO najdete na

www.svetlo.info

SVĚTLO

Lovato electric

Váš partner na 100 %

Motorové spouštěče
Stykáče
Teplná jističí rele
Rozběhy elektromotorů

orange

www.lovatoelectric.cz

LOVATO s.r.o., Za Nádražím 1735, 39701 PÍSEK
tel.: +420 382 266 055, fax: +420 382 265 526
e-mail: lovato@lovato.cz