

ny AZ 2 se zařídí sdužená ambulantní zařízení (polikliniky), lékařské zařízení (kromě lékáren základního typu) a také vyšetřovací i léčebné složky pro více než 30 pacientů v lázeňských léčebnách.

Zdravotnická zařízení skupiny LZ 2 tvoří lůžkové zdravotnické zařízení s jednou a více lůžkovými jednotkami. Únikové cesty ve zdravotnických zařízení skupiny LZ 2, kterými se evakuují pacienti, musí mít:

- nouzové osvětlení podle ustanovení normy pro nevýrobní objekty (viz výše),
- vyznačen směr úniku značkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1.

V zařízeních sociální péče (v domech s pečovatelskou službou a v ústavech sociální péče) v komunikačních prostorech, jimiž vedou únikové cesty pacientů, musí být vyznačen směr úniku značkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. V ústavech sociální péče musí být únikové cesty vybaveny nouzovým osvětlením.

U zvláštních zdravotnických zařízení pro děti v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let se návrh vypracovává stejně jako u zdravotnických zařízení skupiny LZ 2.

Sportoviště

U sportovišť platí pro návrh osvětlení norma ČSN EN 12193, která určuje osvětlení krytých i otevřených sportovišť pro ty druhy sportů, které jsou v Evropě nejčastější. Dále stanovuje tzv. bezpečnostní osvětlení, které musí být uvedeno v činnost okamžitě při výpadku celkového osvětlení a musí trvat nejméně po stanovenou dobu.

Z hlediska nouzového osvětlení jsou pro sportoviště rozhodující požadavky normy ČSN EN 1838. Sportoviště lze považovat za shromažďovací prostory, ať už vnitřní nebo vnější.

Sklady (ČSN 73 0845)

Pro sklady platí požadavky obsažené v normě pro výrobní objekty a tyto specifické požadavky:

Nouzové osvětlení musí být zřízeno na únikových cestách alespoň v prostorech bez denního osvětlení, v ostatních případech se nouzové osvětlení únikových cest doporučuje. Pro označení únikových cest se podle ČSN 73 0804 doporučují svítící značky nebo značky ze svítících barev.

Objekty pro zemědělskou výrobu (ČSN 73 0842)

Při vypracovávání návrhu se postupuje podle požadavků normy pro výrobní objekty. Norma pro objekty se zemědělskou výrobou neuvádí specifické požadavky na nouzové osvětlení.

Objekty spojů a poštovních provozů (ČSN 73 0843)

Při vypracovávání návrhu se postupuje podle požadavků normy pro nevýrobní objekty a výrobní objekty v závislosti na druhu objektu. Norma pro objekty spojů a poštovních provozů neuvádí specifické požadavky na nouzové osvětlení.

Závěr

U budov, u kterých se upravuje požární bezpečnost v rámci změny již existující stavby, se postupuje v souladu s normou ČSN 73 0834, která stanovuje některé odchylky od příslušných předmetových norem. Tato norma se věnuje např. změnám staveb památkově chráněných.



SEZNAM INZERCE

ABB s.r.o., Elektro-Praga	35, 46
ABF, a. s.	29
Ekolamp s. r. o.	59
ELEKTROSvit Svatobořice a. s.	62
ENIKA.CZ s. r. o.	23
ETNA spol. s r. o.	43
Eurolux lighting, s. r. o.	11
Fagerhults Belysning Aktiebolag.....	14
HALLA, a. s.	47

HALLA Plus s.r.o.	vklad
Jakub Fencel - Carcom - Avrent	50
K+M EXPO, s. r. o.	31
Legrand, s. r. o.	51
Lightway s. r. o.	6
LUMINEX s. r. o.	7
OSMONT, s. r. o.	41
OSRAM spol. s r. o.	19
Osvětlovací technika Vít Pavlů, s. r. o.	28
PROFI lighting, s. r. o.	1 OČ

Philips Česká republika s. r. o., divize Lighting	4 OČ, 15
SEC s. r. o.	37
Schäfer a Sýkora s. r. o.	3 OČ
Schmachtl CZ, spol. s r. o.	37, 55
Siteco Lighting spol. s r. o.	2 OČ
Snaggi, s. r. o.	vklad
Terinvest, spol. s r. o.	30
Trevos a. s.	39
Veletřhy Brno, a. s.	33

AVRENT

Pronájem audio – video techniky



- **Plazmové monitory** (42" od 990,-/den, 50" od 1900,-/den)
- **Projektory** (od 900,-/den)
- **Ozvučení** (bezdrátové, konferenční mikrofony, aj)
- **Počítače a kancelářská technika** (notebook od 600,-/den)

- **Osvětlení** (spoty, goba, inteligentní světla, lasery)
- **Tlumočnická technika**
- **Kamery a video zařízení**



Kontakt: Tel: +420 731351466, e-mail: avrent@atlas.cz, www.avrent.net